

**SC MEGA CONSTRUCT SA**

J40/5736/1993

CUI 3507416

Plata Unirii Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spațiu C5.02

Sector 3 - București

Tel.: 021.310.3015; Fax: 021.303.0482

Email: office@megaconstruct.ro



**AVIZ DE AMPLASAMENT NR. 500 / 24.08.2017**

**Catre: KELEMEN SORIN ALEXANDRU**

**Mun. Brasov, Str. B-dul Saturn, nr.14, sc. C, ap.14, Jud.Brasov.**

In urma cererii dumneavoastra inregistrata la S.C. Megaconstruct S.A. cu nr. 344/23.08.2017 si a C.U. nr. 72/06.03.2017 privind obiectivul: "ELABORARE PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE", situat in Com. Tarlungeni, Sat Tarlungeni, Str. Zizinului, nr. FN, Jud. Brasov, se afla in intravilanul comunei cu CF nr. 105456, nr. Cad. 1408, nr. Top 4200/5, sup. 14.900 mp., va comunicam ca S.C. MEGA CONSTRUCT S.A., detine obiective / parti component ale sistemului de distributie gaze naturale, conducte gaze redusa presiune, Dn 250 mm, pozata stradal, trasata pe planul de situatie anexat. Avizam in principiu cu urmatoarele conditii:

1. Inceperea lucrarilor in apropierea retelelor de gaze naturale, se va face doar dupa anuntarea in prealabil a S.C. MEGA CONSTRUCT S.A., care va asigura delegat pentru supraveghere;
2. Inaintea inceperii executiei, constructorul si beneficiarul vor lua informatii de la S.C. MEGA CONSTRUCT S.A., asupra eventualelor retele si/sau bransamente noi montate dupa data emiterii prezentului aviz;
3. Daca executia obiectivului dumneavoastra necesita stabilirea adancimii de pozare a retelelor de gaze naturale, aceasta se va face prin sondaje realizate doar prin sapatura manuala in prezenta delegatului autorizat S.C. MEGA CONSTRUCT S.A.;
4. In cazul in care sistemul de distributie necesita modificarea amplasamentului si/sau protectia lor pentru functionarea in conditii de siguranta, costurile vor fi suportate de catre beneficiarul lucrarii;
5. In cazul in care pe parcursul executiei se vor intalni retele de gaze naturale neprecizate in planurile de situatie, constructorul va solicita prezenta proiectantului obiectivului (lucrarii) precum si prezenta delegatului autorizat S.C. MEGA CONSTRUCT S.A.;
6. Eventualele daune provocate retelelor de gaze naturale se vor suporta de catre beneficiar si de catre constructor;
7. Este interzisa executarea de sapaturi mecanizate la distante mai mici de 3 m fata de traseele retelelor de gaze naturale;
8. Prezentul aviz este valabil 12 luni.

Numar de telefon pentru contact: 0720/220.639 - Ing. Sef Punct de Lucru Tarlungeni.

Ing. Sef Punct de Lucru Tarlungeni,  
Florian ANDREI

